


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Systemair
Modellkennung	SAVE VTR 250/B L 500W 488825
Spezifischer Energieverbrauch (kaltes Klima)	-78,4 kWh/(m² x a)
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (durchschnittliches Klima)	A
Spezifischer Energieverbrauch (durchschnittliches Klima)	-36,5 kWh/(m² x a)
Spezifischer Energieverbrauch (warmes Klima)	-12,5 kWh/(m² x a)
Typ	Zwei-Richtung-Lüftungsgerät (ZLG)
Art des Antriebs	Drehzahlregelung
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	81,0 %
Höchster Luftvolumenstrom	307 m³/h
Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs	157,6 W
Schalleistungspegel	38 dB
Bezugs-Luftvolumenstrom	0,060 m³/s
Bezugsdruckdifferenz	50 Pa
Spezifische Eingangsleistung	0,33 W/(m³/h)
Steuerungsfaktor	0,85
Steuerungstypologie	Zentrale Bedarfssteuerung – 0,85
Höchste innere Leckluftquoten	3,0 %
Höchste äußere Leckluftquoten	3,0 %
Lage der optischen Filterwarnanzeige	Filter change warning is displayed in the control panel and described in the User manual.
Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	It is of the utmost importance to change filters regularly for performance and energy efficiency of the unit.
URL für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	https://shop.systemair.com/en/save-vtr-250b-l-1000w/p403427
Jahresstromverbrauch	294,0 kWh Elektrizität/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima	8 580,0 kWh Primärenergie/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittlichem Klima	4 386,0 kWh Primärenergie/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima	1 938,0 kWh Primärenergie/a

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 16/04/2021



EPREL-Eintragungsnummer 694315

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/694315>

Lieferant: Systemair AB (Hersteller)

Website: <https://www.systemair.com/en>

Kundenbetreuung:

Name: Support | Systemair UAB

Website: <https://www.systemair.com/en/products/residential-ventilation-systems/air-handling-units/save>

E-Mail-Adresse: nerijus.lapackas@systemair.lt

Telefonnummer: +37061548975

Anschrift:

Linų 101
20174 Ukmergė
Litauen