


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1254/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Systemair
Modellkennung	SAVE VTR 275/B R 488879
Spezifischer Energieverbrauch (kaltes Klima)	-77,4 kWh/(m² x a)
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (durchschnittliches Klima)	A
Spezifischer Energieverbrauch (durchschnittliches Klima)	-36,0 kWh/(m² x a)
Spezifischer Energieverbrauch (warmes Klima)	-12,3 kWh/(m² x a)
Typ	Zwei-Richtung-Lüftungsgerät (ZLG)
Art des Antriebs	Drehzahlregelung
Art des Wärmerückgewinnungssystems	Rekuperativ
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	79,0 %
Höchster Luftvolumenstrom	316 m³/h
Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs	168,0 W
Schallleistungspegel	40 dB
Bezugs-Luftvolumenstrom	0,061 m³/s
Bezugsdruckdifferenz	50 Pa
Spezifische Eingangsleistung	0,32 W/(m³/h)
Steuerungsfaktor	0,85
Steuerungstypologie	Zentrale Bedarfssteuerung – 0,85
Höchste innere Leckluftquoten	3,0 %
Höchste äußere Leckluftquoten	3,0 %
Lage der optischen Filterwarnanzeige	Filter change warning is displayed in the control panel and described in the User manual.
Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	It is of the utmost importance to change filters regularly for performance and energy efficiency of the unit.
URL für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	https://www.systemair.com/en/products/residential-ventilation-systems/air-handling-units/save?sku=488879#tech-specs-data-ecodesign
Jahresstromverbrauch	293,0 kWh Elektrizität/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei kaltem Klima	8 474,0 kWh Primärenergie/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei durchschnittlichem Klima	4 332,0 kWh Primärenergie/a
Jährliche Einsparung an Heizenergie bei warmem Klima	1 959,0 kWh Primärenergie/a

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 26/02/2024



EPREL-Eintragungsnummer 1950047

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1950047>

Lieferant: Systemair AB (Hersteller)

Website: <https://www.systemair.com/en>

Kundenbetreuung:

Name: Support | Systemair UAB

Website: <https://www.systemair.com/en/products/residential-ventilation-systems/air-handling-units/save>

E-Mail-Adresse: nerijus.lapackas@systemair.lt

Telefonnummer: +37061548975

Anschrift:

Linq 101
20174 Ukmergė
Litauen